Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

342600410001206353 82

Версия 2

Предписание №	34260041000120635382-1-1
Дата первой версии	05.03.2026, 17:10 (МСК)
Дата последней версии	05.03.2026, 17:29 (МСК)

Контрольный (надзорный) орган	Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области г Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д 506
Вид контроля (надзора)	Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Сведения о контролируемом лице

Контролируемое лицо	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА 3 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" Волгоградская обл, г Волжский, ул Прибрежная, д 91
Тип	Юридические лица
ИНН	3435881261
ОГРН	1023402001567

Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания	01.09.2026

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. **Документ № 28 от 28.09.2020**
   Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

   Подпункт 2.11.4., Пункт 2.11.

   Обязательное требование №1

   Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран

   Нарушение №1 Не устранено

   Текст нарушения: в туалете девочек (1 этаж) и в туалете мальчиков (2 этаж) основного здания отсутствуют отдельные водопроводные краны для технических целей

Устранить до	01.09.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов

Подпункт 2.5.2., Пункт 2.5.

Обязательное требование №1

Полы не должны иметь дефектов

Нарушение №1 Не устранено

Текст нарушения	покрытие пола (линолеум) в кабинете № 7 (русский язык и литература) второго этажа основного здания имеет дефекты не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств
Устранить до	01.09.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов

Подписи и отметки

ФИО подписавшего предписание	Кольке Виктор Валентинович Начальник территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач по городу(ам), району(ам) и на транспорте
Уведомление контролируемого лица о предписании	Региональный портал госуслуг 05.03.2026 • нет

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

Выписка подписана 05.03.2026, 17:29 (МСК)
Сертификат
202102256684115497636920260885998745902

Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.